



Hinweis Farbliche Festlegung Druckknopfmelder

Druckknopfmelder werden im anlagentechnischen Brandschutz insbesondere für folgende Bereiche verwendet:

- Auslösung Brandmeldeanlagen
- Auslösung Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
- Auslösung von internen Hausalarman
- Auslösung von stationären Löschanlagen

Um genannte Funktionen bei gleicher Bauart der Auslöseeinheit (Druckknopfmelder) unterscheiden zu können, werden unterschiedliche Gehäusefarben angeboten. Für den Landkreis Schwäbisch Hall sind die Gehäusefarben wie folgt definiert:

Gehäusefarbe	Funktion	Textfeld	DIN
RAL 3000 (rot)	Aufgeschaltete Brandmeldeanlage	Feuerwehr	14675
RAL 2011 (orange)	Rauch- und Wärmeabzugsanlage	Rauchabzug	18232
RAL 5005 (blau)	Interner Hausalarm	Hausalarm	-
RAL 1018 (gelb)	Stationäre Löschanlage	Löschanlage	14655

